

一般競争入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和7年7月18日

総合病院 浦河赤十字病院

契約行為者 院長 大柏 秀樹

1 競争に付する事項（詳細は仕様書のとおり）

(1) 件名

医療ガス設備 窒素ガスマニフォールド・笑気ガスマニフォールド更新に係る一般競争入札

(2) 物品・数量

1. 窒素ガスマニフォールド・笑気ガスマニフォールド 一式

(3) 仕様

仕様書のとおり

(3) 納期

令和7年12月28日迄

(4) 納品場所

浦河赤十字病院 南館3階空調機械室

2 競争参加資格

(1) 競争入札に参加することができない者

ア 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

イ 次の各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者

(ア) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(イ) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(エ) 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者

(オ) 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者

(カ) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者

(キ) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者

- (2) 浦河赤十字病院入札参加資格者の資格等級において、「物品の販売」の「219医療用機器」のC等級以上であること
- (3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、事業実施施設所在都道府県の物品購入に係る指名停止等の措置を受けていないこと。

3 入札手続等

(1) 担当部署

〒057-0007	所在地	浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目2番1号
	施設名	総合病院浦河赤十字病院
	担当者	事務部会計課 課長 阿部 営繕係 正木
	電話	0146-22-5111 (内線583)

(2) 入札説明書配付期間、場所

期 間 令和7年7月18日(金)～7月25日(金) (但し、土日祝日を除く)
9:00 ～ 16:00まで

場 所 3(1)に同じ。

(3) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び一般競争入札参加資格審査資料(以下「資料」という)の提出期間、場所

期 間 令和7年7月18日(金)～7月25日(金) (但し、土日祝日を除く)
9:00 ～ 16:00まで

場 所 3(1)に同じ、持参すること。

(4) 入札及び開札の日時、場所並びに入札書の提出方法

日 時 令和7年7月28日(月) 11:00から

所在地 浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目2番1号

施設名 総合病院浦河赤十字病院 北館2階会議室1

入札書は上記日時、場所において持参により提出するものとする。

4 その他

(1) 入札保証金及び契約履行保証

ア 入札保証金 免除する

イ 契約履行保証 免除する

(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

- (3) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
- (4) 手続における交渉の有無 無
- (5) 契約書作成の要否 要
- (6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。
- (7) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者は上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に於いて、競争入札参加資格審査の認定を受け、かつ、一般競争参加資格の確認を受けていなければならない。
- (8) 一般競争入札に参加する資格があると確認された者に、経営、資産、信用の状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格の確認を取り消すことがある。
- (9) 詳細は入札説明書による。

修繕仕様書

件名 医療ガス設備修繕 窒素ガスマニフールド・笑気ガスマニフールド更新

業務期間 契約日 より 4 ヵ月以内での施工完了とする。

業務概要 浦河赤十字病院 南館 3 階 空調機械室
医療ガス供給設備：窒素ガスマニフールド及び笑気ガスマニフールドを
更新する。

機器仕様 ①窒素ガスマニフールド
メーカー 株式会社セントラルユニ
全自動切替型 FMN-A 型 アナログタイプ 2 列 8 本 1 台
出口設定圧力：0.9Mpa、供給装置本体重量：33 kg、電源ボックス重量：11kg
本体スタンド（2 本分）重量：15kg、電源容量：1A

②笑気ガスマニフールド
メーカー 株式会社セントラルユニ
全自動切替型 FML-A 型 アナログタイプ 2 列 4 本 1 台
出口設定圧力：0.4Mpa、供給装置本体重量：36 kg
電源ボックス重量：11kg、本体スタンド（2 本分）重量：15kg、電源容量：

1A

修繕内容 ・ 本体撤去・設置作業 1 式
・ 電源ボックス配線作業 1 式
・ 気密検査、漏洩検査 1 式

施工条件 ・ 施工中の当該ガス供給が停止しないよう、仮設供給を確保すること。
・ 設備修繕担当者との打合せを行い、安全対策、騒音対策に十分配慮すること。
・ 撤去品および発生材は適切に処分すること。